ELEKTRO GORENJSKA

Elektro Gorenjska
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni prostor:
Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: 080 30 19
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
https://www.elektro-gorenjska.si/

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-3 (Ur.l. RS, št. 199/2021) ter na podlagi vloge št. **EAD:3343098, 3503-0004/2025-9** z dne **10. 3. 2026** izdaja

OBČINA ŽIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ŽIROVNICA

MNENJE K ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE S POGOJI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA Z OZNAKO MO 6 - CU, št. 4095

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora z oznako MO 6 – CU

Ostale uvodne ugotovitve:

Na območju zemljišč parc. št. 7/1, 7/9 in 7/12, vse k.o. 2180 Žirovnica, ki se nahajajo v EUP MO 6. se za potrebe omogočanja investicijske namere dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev - meril in pogojev glede velikosti objektov, določenih v 63., 65. in 74. členu OPN Žirovnica:
- zazidana površina stanovanjskih stavb lahko presega 180 m2, vendar pa ne sme biti večja od 300 m2,
- v novozgrajenih stanovanjskih stavbah na teh zemljiščih so lahko več kot tri stanovanja.

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.
2. Na obravnavanem območju je prisotno NN omrežje, ki je namenjeno napajanju porabnikov na obravnavanem območju in se napaja preko obstoječe transformatorske postaje TP 029 OPC Moste. Obstoječi odjemalec na obravnavanem območju se napaja preko lastnega NN izvoda iz obstoječe TP 029 Moste.
3. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

III. TEHNIČNI POGOJI

1. Za priključevanje novih odjemalcev se lahko koristijo proste kapacitete obstoječega elektrodistribucijskega omrežja. V primeru večjih potreb po električni moči je potrebno predvideti ustrezno novo NN omrežje. V primeru priključitve porabnika moči 43 kW ali več bo potrebna izgradnja lastnega NN kabelskega izvoda iz TP 029 Moste.
2. Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja. NN omrežje mora biti zgrajeno v kabelski kanalizaciji. Točen način priključitve bo podan v soglasju za priključitev, ko bodo poznanje potrebe po električni moči.

ELEKTRO GORENJSKA

Elektro Gorenjska
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni prostor:
Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: 080 30 19
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
https://www.elektro-gorenjska.si/

IV. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).
3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.
4. Ostalo:
   V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan zagotoviti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del) prestavite, oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav, ki jo lahko naroči pri upravljavcu distribucijskega omrežja.
   Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav mora opraviti upravljavec distribucijskega omrežja.
   Vse stroške izdelave projektne dokumentacije (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del) prestavitve in zaščita obstoječih elektroenergetskih naprav ter dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav nosi investitor.

Datum: **13. 4. 2026**

Pripravil/-a:
Marko Vilfan
MARKO VILFAN Digitalno podpisal MARKO VILFAN Datum: 2026.04.13 11:30:32 +02'00'

ELEKTRO GORENJSKA
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Predsednik uprave
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.:
dr. Ivan Šmon, MBA
po pooblastilu:
Boštjan Eržen, inž. meh.

Priloge:

1. Shema EE omrežja na območju LP za EUP MO 6 CU
2. Shema EE omrežja na območju LP za EUP MO 6 CU (kataster)
3. Digitalne priloge EE omrežja na obravnavanem območju