

T: +386 (0)4 581 02 40

F: +386 (0)4 581 02 41


E: info@enos.si

S: www.enos.si

Št.: S-II/561 PŽ-08/03/2023

Datum: 08.03.2023

**OBČINA ŽIROVNICA**  
**BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA**

 <b>OBČINA ŽIROVNICA</b>	
Prejeto:	DM:
13. 03. 2023	
Šifra zadeve:	

Na vašo vlogo z dne 07.03.2023 vam na podlagi Gradbenega zakona (Ur. list RS 61/17, 72/17), Energetskega zakona (Ur. list RS 60/2019), Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/2018), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica (Ur. list RS 72/2020), podajamo:

## MNENJE

*Naziv objekta:* OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica

*Lokacija objekta:* SELO PRI ŽIROVNICI

*Številka parcele:*

164/1 (del), 171/3 (del), 174/1 (del), 176/1 (del), 176/2 (del), 178/1, 178/2, 179/3 (del), 179/4 (del), 180/1 (del), 180/6 in 180/7 k.o. Žirovnica

290/1 (del), 292/1 (del) in 293 k.o. Zabreznica

Na podlagi načrta parcel in priložene dokumentacije: Osnutek št. 20/21-355, projektantsko podjetje PREPROSTOR d.o.o., vam posredujemo mnenje za OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica:

1. Na območju OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica ne poteka plinovodno omrežje, je pa možno izvesti nov priključek, ki bi potekal v površinah nove dovozne poti do območja OPPN in bi bil priključen na obstoječi vod (PE 160, p= 2 bar) v regionalni cesti R3 1131.
2. Pri projektiranju naj se upoštevajo odmiki in križanja z ostalimi komunalnimi vodi, skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov.
3. Pred pričetkom kakršnih koli del v varovalnem pasu plinovoda (5 m od osi plinovoda) je obvezno naročiti zakoličbo in nadzor nad izvajanjem del.

T: +386 (0)4 581 02 40  
F: +386 (0)4 581 02 41  
E: info@enos.si  
S: www.enos.si

Mnenje je izdano samo za vsebino navedeno na vlogi in se v druge namene ne sme uporabiti.  
Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.  
Pritožba na to mnenje je možna v roku 15 dni od dneva izdaje, v pisni obliki, na naslov izdajatelja.

Po pooblastilu direktorja:  
**Petra Pavlovčič**

  
 **ENOS**, d.d. 5  
Cesta železarjev 8  
SI-4270 Jesenice