

Datum: 13. 5. 2025

Odgovori na pobude št. 67

ki jih je podala članica občinskega sveta ga. Mojca Papler glede:

1. vkopanosti nove obvoznice vasi Vrba na delu, kjer se cesta najbolj približa hišam;
2. ravnanja z odstranjeno zemljo pri gradnji obvoznice;
3. menjave azbestnih vodovodnih cevi v Vrbi ob izgradnji obvoznice;

so podani v priposameznih točkah v nadaljevanju.

1. Nova obvoznica se stanovanjskim objektom najbolj približa na območju stavb z naslovoma Vrba 12 in Vrba 12a. Na tem odseku bo trasa obvoznice potekala v vkopu, in sicer pod obstoječo poljsko potjo, ki se bo ohranila in preoblikovala v nadvoz.
2. Odstranjena zemlja, ki bo nastala med gradbenimi deli, se bo v največji možni meri ponovno uporabila za potrebe zasipov in oblikovanja terena. Višek zemlje, ki je ne bo mogoče smiselno vgraditi, se bo v skladu z veljavnimi predpisi odpeljal na ustrezno urejeno deponijo.
3. Menjava obstoječega vodovoda v Vrbi z gradnjo nove obvoznice ni predvidena. Prestavitev vodovoda je predvidena oz. se je izvedla zgolj na odseku, kjer obstoječi vodovod (cev AC) neposredno prečka traso nove obvoznice, t.j. na zemljišču s parc. št. 579/2, k.o. Zabreznica. Na tem delu je prestavitev vodovoda izvedena iz cevi iz modularne litine (NL DN 100 mm), ki je položena v PVC zaščitno cev DN 200 mm, saj takšna rešitev omogoča mehansko zaščito vodovoda pred obremenitvami s cestišča ter omogoča enostavnejši nadzor in morebitna vzdrževalna dela brez dodatnega poseganja v vozišče.
Omenjena sanacija vodovoda je predvidena po rekonstrukciji regionalne ceste Zabreznica – Breznica, kjer se sanira tudi vodovod v sami cesti in nato v drugi fazi naprej v smeri Vrbe. Omenjeni vodovodni sistem v tem trenutku nima nobenih težav, okvar, niti ni zdravstveno oporečen.

Pripravila:
Saša Tribušon

Leopold Pogačar
ŽUPAN